

Орловская ООШ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
427260, УР, п.Ува, ул.Советская 7
Телефон, факс: 5-12-58
ОКПО 05342633, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831002821/182101001

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510907
Лействителен до 29.08.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 682 от 20.06.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

132 - Вода холодная водопроводная

Пробы (образцы) направлены:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува

Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2016 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2016 14 ч. 35 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: фельдшер-лаборант Бражникова Л.Ш.

Цель отбора: госнадзор (плановый контроль)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МКОУ "Орловская ООШ"

Удмуртская Республика, Сямсинский район, с.Орловское, ул. Ленина, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ЛОЛ с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Орловская ООШ" пищеблок

Код пробы (образца): 216Б6821.1

Количество (объем) для испытаний: 0,5 л

Тара, упаковка: стер.стекл.бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом

Условия хранения: температура - +2-+4 градуса С

Дополнительные сведения: Пробы опечатаны.

Акт отбора: №682 от 15.06.2016 г.

Основание для отбора: Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува № 162 от 01.06.2016 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: начальник лагеря Бабкина Е.А.

ВЦП: Гигиена и здоровье

Лицо ответственное за составление данного протокола:

пом. врача по общей гигиене

Руководитель (заместитель) ИЛ :





Булдакова Р.А.

Старкова Т.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории
3. Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2 : страница 1



Код образца (пробы):					216Б6821.1
Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 15.06.2016					
Дата начала исследования: 15.06.2016					
Дата окончания исследования: 20.06.2016					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	не обн.	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обн.	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Трифонова Л.А.					
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Трифонова Л.В.			 Подпись		

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в поселке Ува
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
427260, УР, п. Ува, ул. Советская, 7
Телефон, факс: (34130) 5-12-58
ОКПО 04342633, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831002821/182101001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510907 от 29.08.2013г.
Действителен до 29.08.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 682/х от 20.06.2016 г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая – централизованное водоснабжение:

17 - вода холодная водопроводная

Пробы (образцы) направлены:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Ува

Дата и время отбора пробы (образца): *15.06.2016 г. 11ч.30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2016 г. 14ч 35 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *фельдшер-лаборант Бражникова Л.Ш.*

Цель отбора: *госнадзор (плановый контроль)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКОУ «Орловская ООШ», Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д.18.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищеблок, моечная, летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Орловская ООШ», Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д.18

Код пробы (образца): *1216Б6821.1*

Тара, упаковка: *емкость ПЭТФ объемом 1,5 л, стеклянная емкость объемом 0,5л.*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом*

Условия хранения: *T +2+4 град. С*

Дополнительные сведения: *пробы опечатаны*

Основание для отбора: *предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Ува № 162 от 01.06.2016г.*

Акт отбора: *№ 682 от 15.06.2016 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *начальник лагеря Бабкина Е.А.*

ВЦП: *Гигиена и здоровье*

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене

Руководитель (заместитель) ИЛ:




Булдакова Р.А.



Старкова Т.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории.

Протокол составлен в 3 экземплярах

Общее количество страниц 2: страница 1



Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 15.06.2016г.					
Дата начала исследования: 15.06.2016г.					
Дата окончания исследования: 15.06.2016г.					
№	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на методы
п/п	показатели	исследований	норматив	измерения	исследований
17 - вода холодная водопроводная					
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	5	20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	менее 1	2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO ₃)	19,8±3,0	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Железо	менее 0,10	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Сульфаты	34±4	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
10	рН	7,53±0,02	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
11	Хлориды	46±8	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
12	Фториды	0,19±0,03	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
биолог Морозова Г.М.					
Ф.И.О.заведующей лабораторией				Подпись	
Старкова Т.И.					

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства измерения проб	Заводской номер	Сведения о поверке	Действителен
1.	КФК-3	№1070267	свидетельство № 0-14869/5	до 12.10.2017г.
2	Микон-2	№ 6613	свидетельство № 0-2828/1	до 28.04.2017г.