

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
427260, УР, п. Ува, ул. Советская 7
Телефон, факс: 5-12-58
ОКПО 05342633, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831002821/182101001

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510907
Дата внесения в реестр 24.08.15г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№1716 от 28.12.2017

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
1060. - Вода из скважины № 37585 с. Орловское, ул. Ленина, 13а
1061. - Вода из скважины № 2118 с. Орловское, ул. Торфяная, 2б
1062. - Вода из скважины № 2714 с. Зон, ул. Центральная, 39а

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Жилкомснаб"

Дата и время отбора пробы (образца): 25.12.2017 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2017 11 ч. 45 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

зам. ген. Директора Батурин А.И.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Жилкомснаб"

Удмуртская Республика, Сюмсинский район, МО "Орловское", с. Орловское, ул. Ленина, 7

Объект, где производился отбор пробы (образца):

скважины

Код пробы (образца): 217В17163.1-3

Количество (объем) для испытаний: по 0,5 л

Тара, упаковка: стер. стекл. бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом

Условия хранения:

температура - +2-+4 градуса С

Дополнительные сведения:

отбор и доставка проб проведены заказчиком

Акт отбора:

Основание для отбора: заявка № 11 от 12.01.2017 г.

Договор:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене

Булдакова Р.А.

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Кучерова М.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории
3. Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2 : страница 1



к протоколу №1716 от 28.12.2017

Код образца (пробы): 217B17163.1-3

Бактериологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 25.12.2017
 Дата начала исследования: 25.12.2017
 Дата окончания исследования: 28.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1060. - Вода из скважины № 37585 с. Орловское, ул. Ленина, 13а					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1061. - Вода из скважины № 2118 с. Орловское, ул. Торфяная, 26					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1062. - Вода из скважины №2714 с. Зон, ул. Центральная, 39а					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Шваб Л.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Шваб Лариса Анатольевна	