

Протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес:  
427260, УР. п. Ува, ул. Советская 7  
Телефон, факс: 5-12-58  
ОКПО 05342633, ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831002821/182101001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510907  
дата внесения в реестр 24.08.15

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№812 от 24.06 2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

464.- Вода из скважины № 37585 с. Орловское, ул. Ленина, 13а

465.- Вода из скважины № 2118 с. Орловское, пер. Торфяной, 1а

466.- Вода из скважины № 2714 д. Зон, ул. Центральная, 39а

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Жилкомснаб"

Дата и время отбора пробы (образца): 19.06.2019 10 ч.15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 19.06.2019 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: генеральный директор Старков М.Н.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Жилкомснаб"

Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, 7

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважины

Удмуртская Республика, Сюмсинский район,

Код пробы (образца): 219В8123.1-3

Количество (объем) для испытаний: по 0,5 л

Тара, упаковка: стер.стекл.бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом

Условия хранения: температура - +2-+4 градуса С

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком

Основание для отбора: заявка №140 от 13.03.2019 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

пом. врача эпидемиолога


Руководитель (заместитель) ИЛ:

Шубникова Н.Г.

Кучерова М.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу;
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории;
3. Протокол составлен в 3 экземплярах

Код образца (пробы): 218B8123.1-3

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 19.06.2019					
Дата начала исследования: 19.06.2019					
Дата окончания исследования: 24.06.2019					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
464 - Вода из скважины № 37585 с. Орловское, ул. Ленина, 13а					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
465.- Вода из скважины № 2118 с. Орловское, пер. Торфяной, 1а					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
466 - Вода из скважины № 2714 д. Зон, ул. Центральная, 39а					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
врач-бактериолог Шваб Л.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Шваб Л.А.			